

# Obec Abrahám

925 45 Abrahám č. 52

číslo spisu: 288/2023

Abrahám, 16.02.2024

## STAVEBNÉ POVOLENIE

/ verejná vyhláška /

Navrhovateľ SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Pavol Mertus v zastúpení Ing. David Mezei, bytom A. Behunka 1899/16, 900 81 Šenkvice, podal dňa 05.06.2023 na Obecný úrad Abrahám žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Abrahám, Družstevná, 1.SC“, v katastrálnom území Abrahám, obec Abrahám.

Obec Abrahám, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

podľa § 39a ods. 4, § 66, stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### povoľuje

stavbu : **Rekonštrukcia plynovodov Abrahám, Družstevná, 1.SC**

stavebníkovi : **SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739**

na pozemkoch v katastrálnom území **Abrahám**, obec Abrahám,  
/ líniová stavba na ulici Družstevná, Školská, Hlboká, Hviezdoslavova a Nová ulica /  
pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie budú realizované nové rozvody plynárenských zariadení v obci Abrahám, za účelom riešenia nevyhovujúceho technického stavu existujúcich rozvodov, na ulici Družstevná Školská a Hlboká, s prepojením na Hviezdoslavovu a Novú ulicu.

Výmenou plynového potrubia bude zmenená tlaková hladina, z prevádzkového tlaku NTL 2,1 kPa na STL 300 kPa.

Plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme plynovodov, práce budú vykonávané výkopovou a bezvýkopovou metódou /vt'ahovaním/.

Stavba bude realizovaná v 9. etapách.

Členenie stavby na stavebné objekty:

- SO 01 Plynovody
- SO 01.1 Pripojovacie plynovody
- SO 01.2 Dopojenia odberných plynových zariadení
- SO 01.3 Prepoje a odpoje

## SO 01 Plynovody

STL plynárenské zariadenia sú rozdelené na jednotlivé Vetvy A ~ H, podľa umiestnenia na jednotlivých uliciach a s prepojením cez uličnú regulačnú zostavu /URZ/ na existujúce plynovody.

Plynovody budú realizované vo výkope a vŕahovaním, do existujúcich odpojených NTL plynovodov DN 100 bude vŕahované nové PE potrubie Výkopové práce - montážne jamy budú realizované v mieste lomových bodov, odbočiek a prepojov - pripojovacích plynovodov /prípojok/.

Na trase plynovodu budú osadené armatúry pre prepojenie a odpojenie na existujúce plynové potrubia a pre napojenie existujúcich odberateľov, existujúcimi prípojkami t.j. pripojovacími plynovodmi.

V areáli Regulačnej stanice bude odpojený NTL plynovod DN 200 oceľ.

Materiál plynovodov PE 100 RC; SDR 17,6; SDR 11

Vetva A	STL d 90	860,0 m	Družstevná, Školská
Vetva A 1	STL d 63	28,0 m	URZ Nová
Vetva A 2	oceľ 150	7,0 m	URZ Nová
Vetva A 3	STL d 63	9,0 m	URZ Hviezdoslavova 1
Vetva A 4	oceľ 150	4,0 m	URZ Hviezdoslavova 1
Vetva B	STL d 63	435,0 m	Družstevná
Vetva C 1	STL d 63	180,0 m	Hlboká
Vetva C 2	STL d 63	25,0 m	Hlboká
Vetva D	STL d 63	125,0 m	Družstevná
Vetva E	STL d 63	60,0 m	Školská
Vetva F	STL d 63	8,0 m	Hviezdoslavova, Školská
Vetva F 1	STL d 63	240,0 m	URZ Hviezdoslavova 2
Vetva F 2	oceľ 150	4,0 m	URZ Hviezdoslavova 2
Vetva G	STL d 63	130,0 m	Školská
Vetva H	STL d 63	120,0 m	Školská

### SO 01.1 Pripojovacie plynovody

V rámci stavby budú obnovené všetky pripojovacie plynovody po existujúci hlavný uzáver plynu (HUP), vrátane vymiestnenia merania - osadenie skrinky domového regulačného zariadenia (DRZ) do oplozenia alt. na fasádu, v prípade existujúcich skriniek DRZ ich dopojenie a dopojenie existujúcich NTL prípojok s doplnením regulátoru tlaku plynu prípadne osadenie nových skriniek DRZ.

Materiál pripojovacích plynovodov PE 100 RC; SDR 11

Vetva A	STL d 32	624,0 m	66 ks
Vetva B	STL d 32	193,0 m	30 ks
Vetva C 1	STL d 32	48,5 m	10 ks
Vetva C 2	STL d 32	7,0 m	1 ks
Vetva D	STL d 32	101,5 m	12 ks
Vetva E	STL d 32	45,5 m	5 ks
Vetva F	STL d 32	54,5 m	9 ks
Vetva F	STL d 40	4,5 m	1 ks
Vetva G	STL d 32	92,0 m	7 ks
Vetva H	STL d 32	27,0 m	6 ks

### SO 01.2 Dopojenia odberných plynových zariadení

Odberné plynové zariadenie (OPZ) začína za hlavný uzáver plynu (HUP) a končí spotrebičom. OPZ budú vymenené až po existujúci HUP. Dopojenie OPZ bude realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov a to bezodstávkovým spôsobom alebo za prerušenia dodávky plynu.

### SO 01.3 Prepoje a odpoje

Prepoje a odpoje existujúcich NTL plynovodov a navrhovaných STL plynárenských zariadení budú realizované osadením príslušných armatúr alebo s prepojením cez uličnú regulačnú zostavu /URZ/, technológiou balónovaním alternatívne obtokom..

#### Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.  
Prípadné zmeny **nesmú** byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba „**Rekonštrukcia plynovodov Abrahám, Družstevná, 2.SC**“, bude umiestnená ako líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území **Abrahám**, /ulica Družstevná Školská, Hlboká, Hviezdoslavova a Nová ulica/, podľa predloženej projektovej dokumentácie, celková situácia, výkres C.
3. **Obec Abrahám**, ako vlastníka a správca pozemkov parc. č. 1761/1, 283/1, 285, 228, 232/8, 226/1, 1704/16, 227/2, 399/1, 1704/21, 1704/31, 284/3, 284/4, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8, 284/9, 284/10, 267/1, 284/2, 284/15, 266/1, 1690, 1691, 128/1, 1394/2, zapísaných na LV č. 800, záväzným stanoviskom č. 105/220/2023 dňa 04.05.2023, súhlasí s realizáciou stavby „Rekonštrukcia plynovodov Abrahám, Družstevná, 1.SC“.
4. **Obec Abrahám**, záväzným stanoviskom č. 86/171/2023 dňa 04.05.2023, súhlasí s realizáciou stavby „Rekonštrukcia plynovodov Abrahám, Družstevná, 1.SC“ za dodržania všetkých noriem a technických predpisov a pozemky vo vlastníctve obce dať do pôvodného stavu.
5. **Obec Abrahám**, cestný správny orgán pre miestne a účelové cesty, vydala záväzné stanovisko č. 83/159/2023 dňa 04.05.2023 a súhlasí s týmito podmienkami:
  - Pri rozoberaní chodníka zo zámkovej dlažby sa chodník rozoberie po celej šírke 1,5 m
  - Po rekonštrukcia plynového potrubia sa povrchy chodníka zo zámkovej dlažby a asfaltová cesta uviesť do pôvodného stavu.
  - Rastlý terén a zeleň medzi komunikáciou a chodníkom uviesť do pôvodného stavu.
6. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva** so sídlom v Galante, záväzné stanovisko RÚVZGA/OHŽPaZ/448/1404/2023 dňa 15.03.2023: s návrhom žiadateľa na územné konanie stavby sa súhlasí.
7. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante**, stanovisko ORHZ-GA1-2023/000120-002 zo dňa 24.02.2023 posúdilo projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie a s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.
8. **Krajský pamiatkový úrad Trnava**, dodržať podmienky rozhodnutia KPUTT-2023/6474-4/27757/Hor,SI dňa 12.04.2023 za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných náleзов a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi na území líniovej stavby stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 4 písm. b) zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) vykonanie záchranného pamiatkového výskumu.
9. **Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie**, OU-GA-OSZP-2023/006541-002 dňa 17.04.2023 Vám oznamuje že podľa § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nevydáva stanoviská k vydaniu stavebného povolenia, ak sa rozhodnutie týka činnosti vykonávanej v zastavanom území obce s prvým a druhým stupňom územnej ochrany.  
Upozorňujeme investora, že v prípade nevyhnutného výrubu drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou väčšou ako 10 m<sup>2</sup> v zastavanom území obce rastúcich v mieste existujúcej stavby a jej ochranného pásma, určenej na rekonštrukciu, podľa osobitného predpisu v súlade s § 47 ods. 7 je ten, kto chce vykonať výrub povinný túto skutočnosť oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným uskutočnením výrubu. Výrubu drevín podľa odseku 7 možno vykonať len na základe súhlasného stanoviska orgánu ochrany prírody (Okresný úrad Galanta) prírody podľa § 47 ods. 8 zákona. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

10. **Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie**, vyjadrenie OU-GA-OSZP-2023/004279-002 dňa 20.03.2023 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:

Z hľadiska odpadového hospodárstva a platného zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.

1. Pôvodca odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 77 ods. 3 zákona o odpadoch.
2. V kolaudačnom konaní predloží pôvodca odpadov zo stavby doklady o druhoch odpadov, množstvách a spôsobe nakladania s odpadmi (vážne lístky, faktúry, sprievodné listy NO, zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a iné).

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.

11. **Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie**, vyjadrenie OU-GA-OSZP-2023/0046175-002 dňa 28.03.2023 podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok.

12. **Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky**, 06880/2023/OI-2 dňa 13.03. 2023, ako vlastník cesty č. III/1337, dáva k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. III/1337 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Pred realizáciou rekonštrukcie plynovodov v súvislosti s cestou III. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Galanta, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.
- Stavebnou činnosťou – výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa cesty č. III/1337 z hľadiska narušenia jej stability, stavebno-technického stavu, odtokových pomerov (odvádzania dažďových vôd z telesa cesty) a bezpečnosť cestnej premávky.
- Smerové vedenie trasy plynovodu žiadame viesť mimo konštrukciu cesty č. III/1337.
- V prípade nevyhnutnosti vedenia plynovodu v telese cesty, žiadame po jeho uložení obnoviť vozovku podľa vzorového priečného rezu, ktorý predloží Správa a údržba ciest TTSK. Vzorový priečny rez obsahuje určenie zásypového materiálu, zloženie a hrúbku jednotlivých vrstiev vozovky, šírku preplátovania spojov a podobne.
- Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podlažia a vozovky.
- V prípade vedenia plynovodu v cestnom telese, požadujeme obnovu asfaltovej vrstvy na celú šírku príslušného jazdného pruhu, nie len na šírku ryhy, respektíve na celú šírku vozovky, ak je trasa plynovodu navrhovaná v strede vozovky.
- Križovanie prípojok plynu s cestou III. Triedy požadujeme vykonať pretláčaním alebo mikro-tunelovaním (podvrútaním) a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1,5 m od kraja krajnice vozovky.
- Montážne jamy žiadame vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Pri spätných úpravách montážnych jám žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie jednotlivých zásypových vrstiev.
- Obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnuť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.
- Pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty III. triedy v úseku dotknutom predmetnou stavbou.

- Všetky škody na ceste č. III/1337 vrátane poškodenia trvalého zvislého resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- Technické podmienky týkajúce sa vedenia plynovodov v súbehu s cestou III. triedy č. III/1337 je stavebník povinný prekonzultovať so Správou a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie.
- Platnosť stanoviska odboru dopravnej politiky TTSK a podmienok v ňom obsiahnutých je jeden rok odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne predložiť na vyjadrenie.

**13. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OU-GA-OCDPK-2023/004212** dňa 08.03.2022, orgán štátnej správy vykonávajúci štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy v územnom obvode okresu Galanta dáva nasledovné stanovisko:

Predložená dokumentácia rieši realizáciu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Abrahám, Družstevná, 1.SC“. Navrhovaná stavba je v dotyku s cestou III/1337 a miestnymi cestami v obci Abrahám. Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové cesty je obec Abrahám.

K predloženej projektovej dokumentácii stavby predkladáme dodržania nasledovných podmienok:

- projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC TTSK Trnava,
- na zásah do telesa cesty III/1337 (rozkopanie, pretlaky) z dôvodu realizácie stavby je potrebné v predstihu (min. 30 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona,
- doplniť dokumentáciu o projekt použitia dočasného dopravného značenia na predmetnej ceste podľa Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení z dôvodu realizácie stavby na zabezpečenie pracovného miesta,
- práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na predmetnej ceste,
- na použitie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby je potrebné včas (min. 30 dní) požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené stanoviskom OR PZ ODI Galanta a stanoviskom SaÚC TTSK Trnava,
- posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR PZ ODI Galanta.

**14. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, stanovisko 6349/2023/SUCTt-8/3929** dňa 22.06.2023, ako správca cesty III/1337 s projektovou dokumentáciou rekonštrukcie plynovodov súhlasí za nasledovných podmienok:

V časti vetvy F, kde nie je možné z priestorových dôvodov, viesť nový plynovod mimo cestného telesa trasu plynovodu požadujeme viesť stredom jazdného pruhu.

Spätná úprava vozovky musí byť kvalitatívnej triedy I., pričom obrusná vrstva bude AC11O I PMB hr. 50 mm, ložná vrstva bude AC 16L I PMB hr. 60 mm a horná podkladová AC16 P I hr. 70 mm. Spodnú podkladovú a ochrannú vrstvu vozovky požadujeme v hrúbke 200 mm. Obrusnú vrstvu požadujeme riešiť na celú šírku jazdného pruhu. Napojenie novej vrstvy vozovky na starú časť musí byť plynulé a musí byť riešené zarezaním a preplátovaním na šírku min. 0,5 m.

Kríženie plynovodu s cestou III/1337 riešiť bezvýkopovou metódou pretláčaním a uložením do chráničky min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy na pretláčanie musia byť za cestným telesom min. 1,5 m od asfaltového okraja cesty.

Záručnú dobu na spätnú úpravu telesa cesty III/1337 žiadame v dĺžke 60 mesiacov od prevzatia, po ktorú bude zhotoviteľ stavby odstraňovať závady z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev a poklesov vozovky, a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

Výkopovými prácami v blízkosti cesty III/1337 nesmie prísť k narušeniu stability cesty.

Vzdialenosť potrubia od asfaltového okraja cesty musí byť min. 1,5 m od okraja cesty III/1337.

V prípade použitia PDZ na ceste III/1337 žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie.

Začatie prác v dotyku s cestou III/1337 žiadame oznámiť na stredisko Sereď, č. tel. 0910 468 893. Premávka na ceste III/1337 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením.

Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov.

Prípadné poškodenie vozovky alebo iných častí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

15. **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.**, Povodie dolného Váhu, odštepny závod Piešťany, vyjadrenie CS SVP OZ PN 5790/2023/2 dňa 03.07.2023 ako správca Abrahámskeho kanála:
- v súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri krytých vodných tokoch v šírke min. 2,5 m od vonkajšej steny krytého profilu obojstranne, ktoré požadujeme rešpektovať. Toto ochranné pásmo je potrebné z dôvodu zabezpečenia prístupu správcovi vodného toku pri vykonávaní jeho správy a protipovodňovej ochrany. V ochrannom pásme nie je prípustná orba, výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, výstavba bežných IS, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď.;
  - k trasovaniu jednotlivých vetví rekonštruovaného plynovodu nemáme námietky;
  - realizáciu križovania krytého profilu Abrahámskeho kanála žiadame realizovať za účasti príslušného úsekového technika – p. Glindová Z., t. č. 033/ 5536027, 0903 519 038. O spôsobe križovania Abrahámskeho kanála a o kontrole súladu vyhotovenia stavby s podmienkami nášho vyjadrenia bude spísaný zápis za účasti nášho pracovníka - p. Glindová Z. Miesta križovaní v teréne viditeľne označiť povrchovými značkami.
  - začiatok realizácie pretláčania žiadame vopred oznámiť na Prevádzkové stredisko Trnava - p. Glindová, t. č. 033/ 5536027, 0903 519 038 a rešpektovať pokyny zodpovedného pracovníka;
  - pri realizácii stavby postupovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822;
  - narušený terén v ochrannom pásme vodného toku po ukončení prác vrátiť do pôvodného stavu;
  - prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ stavebných prác neodkladne nahlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady;
  - upozorňujeme, že v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku, ak budú navrhované vetvy plynovodu v kolízii s touto úpravou / opravou / alebo budú zasahovať do pozemkov v správe SVP š.p. mimo nami odsúhlasenej PD, investor stavby vykoná preloženie týchto sietí na vlastné náklady. Takisto pri vykonávaní opráv vytyčí bezodplatne trasovanie týchto križovaní v danom záujmovom území;
  - k vydaniu stavebného povolenia na realizáciu rekonštrukcie plynovodov za dodržania našich podmienok nemáme námietky;
  - ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie - Prevádzkové stredisko Trnava, p. Glindová, t. č. 033/ 5536027, 0903 519 038. Súčasne nám bude odovzdané porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia križovania kanála v papierovej ako aj v digitálnej podobe, kde budú v pričnom reze uvedené kóty zameranej nivelety krytého profilu kanála a kóty chráničky plynovodného potrubia.
16. **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**, vyjadrenie 8579/2023/AOp dňa 13.04.2023 k stavebnému povoleniu.  
K predloženej PD uvádzame nasledovné vyjadrenie:  
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vlastní a prevádzkuje v riešenej lokalite – v ul. Hviezdoslavovej a Školskej verejnú kanalizáciu PVC DN 300 mm a PVC DN 150 mm. Verejnú sieť a prípojky žiadame počas stavebných a výkopových prác rešpektovať a nepoškodiť. Pred začatím výkopových prác je nutné presnú polohu verejných sietí vytyčiť na základe objednávky pracovníkmi TAVOS a.s. v teréne.  
Pri vedení plynovodov žiadame dodržať ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR č. 444/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods. 2. Pásmo ochrany je vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500. Priestorová úprava vedení technického vybavenia v STN 73 6005 rieši minimálnu vzdialenosť pri krátkych úsekoch súbehov, nie v celej trase ukladania vedení. V prípade problémov pri umiestňovaní, riešiť uloženie vopred s prevádzkovateľom. Pri križovaní s verejným vodovodom je nutné plynovod uložiť do chráničky s minimálnym presahom 1m na každú stranu. Pred zasypaním križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatiu, bez potvrdenia ich prítomnosti v stavebnom denníku, nevydáme súhlasné vyjadrenie k uvedeniu stavby do prevádzky.  
S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania vyššie uvedených podmienok.
17. **RNDr. Peter Vyskočil**, IČO 35333049, stanovisko zo dňa 12.12.2023 z hľadiska ochrany vodných pomerov sa rekonštrukciou plynovodu v uvedenom rozsahu súhlasí, a to za nasledovných podmienok:

1. V priebehu prác budú zo strany realizátora dodržané všetky súvisiace predpisy a normy a budú dodržané všetky postupy a opatrenia, aby pri práci nedošlo k poškodeniu vodovodného potrubia.
  2. Plynové potrubie musí byť uložené tak, aby pri križovaní vodovodných potrubí boli dodržané ustanovenia STN 73 6005 ohľadne minimálnej vzdialenosti od potrubných rozvodov vodovodnej siete.
  3. Pred započatím prác sa doporučuje v rámci záujmového územia požiadať starostu obce o poskytnutie mapy verejného vodovodu v obci Abrahám, ako aj prevádzkovateľa verejného vodovodu o vytýčenie trás vodovodného potrubia.
18. **Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava**, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie CDP 010830/2023 dňa 04.04.2023:  
S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:
- v prípade potreby úpravy a preložky existujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike § 45,
  - ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN JUH na adrese Kračanská cesta 1607/45, 949 01 Dunajská Streda,
  - realizáciu povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., telefónne číslo: 0800 111 567,
  - v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadeniami Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov,
  - žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov,
  - v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
  - žiadateľ je naďalej povinný dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk),
  - za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
19. **SPP-distribúcia, a.s. Bratislava**, vyjadrenie č. TD/PS/0043/2023/Gá dňa 04.04.2023:  
Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia:
- |                         |                               |        |           |                   |         |
|-------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------|
| distribučné plynovody:  | STL D90,63 PEDN 150, 100 oceľ | dĺžka: | 2235,00 m | prevádzkový tlak: | 300 kPa |
| pripojovacie plynovody: | D40, 32                       | dĺžka: | 1411,00 m | počet prípojok:   | 147     |
- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o energetike) súhlasí s vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Všeobecné podmienky:
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
  - stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie, tak aby nedošlo k poškodeniam plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotoviteľ povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré musia byť vytýčené priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu s existujúcim plynárenským zariadením,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 02, 702 01, 906 01,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Jozef Árendás, tel. č. +421 37 242 3705) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem,
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť preberacie konanie stavby,

#### Technické podmienky:

- pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond (horizontálne vrtanie, pretláčanie, riadené alebo neriadené mikrotunelovanie a podobné technológie či postupy) je stavebník povinný zabezpečiť asistenciu pracovníkov sekcie údržby SPP-D, alebo je stavebník povinný zabezpečiť súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie,
- pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kúžel, značka, iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť znepriístupnené napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod.,
- realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie, ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre takýto postup, pričom pri pretláčaní je potrebné klásť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,
- stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

#### Osobitné podmienky:



- Projekt rekonštrukcie plynovodov s PP bol v celom rozsahu konzultovaný s technikom prevádzky SPP-distribúcia, a.s. – Ing. Jozef Árendáš
- Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy

20. **Slovak Telekom a.s. Bratislava** vyjadrenie č. 6612307836 dňa 20.03.2023:

**Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902 719875.

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto zodpovednosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Vladimír Tuhý, [tuhy@stavinglevice.sk](mailto:tuhy@stavinglevice.sk), +421905337738

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odokryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

21. Rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.
22. Pri zemných prác dodržiavať ustanovenia zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a ochranné pásma vedenia.
23. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma. Križovania a súběhy vedení inžinierskych sietí riešiť v súlade s STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

24. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
25. Stavebné výrobky použité na stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona č. 133/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch.
26. Všetky inštalačné práce musia byť vykonané odbornými pracovníkmi v zmysle príslušných STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie o preskúšaní uvedených inštalácií je potrebné predložiť pri kolaudácii stavby.
27. Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaný žiadny stavebný materiál. Počas prác nesmú byť cesty znečisťované. Počas výstavby nie je možné žiadnym spôsobom obmedzovať a ohrozovať premávku na ceste. Z cesty nesmie byť realizovaný odvoz, prípadne skladanie stavebného materiálu.
28. V prípade nevyhnutného zásahu do telesa miestnej komunikácie (rozkopanie, pretlaky) z dôvodu realizácie stavby je potrebné v dostatočnom časovom predstihu požiadať Obec Abrahám o povolenie zvláštneho užívania cesty v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 135/1964 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Na použitie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby je potrebné požiadať o jeho určenie, ktorého vydanie je podmienené stanoviskom OR PZ ODI Galanta
29. Počas výkopových prác zabezpečiť vjazd k jednotlivým nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú pri trase rozkopávky, o prácach upovedomiť ich vlastníkov.
30. Stavba bude realizovaná zhotoviteľom v zmysle § 44 ods. 1 stavebného zákona. Investor oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.
31. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník a zhotoviteľ stavby.
32. Stavba bude dokončená najneskôr **do 31.12.2026**.
33. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.

Stavba **nesmie byť** začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** neboli vznesené.

### Odôvodnenie

Navrhovateľ SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. Pavol Mertus v zastúpení Ing. David Mezei, bytom A. Behunka 1899/16, 900 81 Šenkvice, podal dňa 05.06.2023 na Obecný úrad Abrahám žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu „Rekonštrukcia plynovodov **Družstevná, 1.SC**“, v katastrálnom území Abrahám, obec Abrahám.

Oznámením č.sp. 288-1/2023 zo dňa 19.10.2023 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona, z dôvodu že ide o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 upustil od miestneho zisťovania pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43a ods. 3 písm. f), § 43d a § 43e stavebného zákona a všeobecne technické požiadavky na výstavbu, určené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. Bratislava vydal odborné stanovisko evid. č. 7165048043/20/23/GT/OS/R dňa 31.03.2023 k technickej dokumentácii a súvisiacich dokladoch.

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácií a účastníkov konania sú zahrnuté a skordinované v podmienkach stavebného povolenia.

K projektovej dokumentácii a k existencii sietí sa vyjadrili:

Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia; MICHLOVSKY, spol. s r.o. Piešťany /Orange Slovensko/; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR; TRANSPETROL, a.s. Bratislava; eustream, a.s. Bratislava; NAFTA a.s. Bratislava; Energotel, a.s. Bratislava; FibreNet, s.r.o. Trhová Hradská; ELTODO SK, a.s. Bratislava; ENGIE Bratislava; NASES Bratislava; OTNS, a.s. Bratislava; O2 Networks, s.r.o. Bratislava; SATRO Bratislava; YUNEX TRAFFIC Bratislava; SITEL s.r.o. Bratislava; Slovanet, a.s. Bratislava; SEPS, a.s. Bratislava; SUPTel s.r.o. Bratislava; Towercom, a.s. Bratislava; Türk Telekom International SK, s.r.o. Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava; VEOLIA Energia Slovensko, a.s. Bratislava; VNET, a.s. Bratislava; ACS, spol. s.r.o. Bratislava.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval SPP-distribúcia, a.s., oddelenie projekcie, Katarína Mikulášová, autorizovaný stavebný inžinier, evid. č. 3839\*TZ\*2-3.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súvislosti s § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní z dôvodu, že stavebnému úradu nie sú známi všetci účastníci konania a musí byť **vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli** obce Abrahám a webovom sídle Abrahám. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Obec Abrahám. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Mgr. Tibor Ležovič**  
starosta obce

**Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom stavebného konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona.**

**Vyvesené dňa:**  
(pečiatka, podpis)

**Zvesené dňa:**  
(pečiatka, podpis)

Príloha pre stavebníka:

- projektová dokumentácia overená stavebným úradom

Doručí sa:

1. SPP – distribúcia, a.s., v zastúpení Ing. David Mezei, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1. Obec Abrahám v.z. starostom Mgr. Tibor Ležovič, 925 45 Abrahám s.č. 52
2. SPP-distribúcia, a.s., oddelenie projekcie, Katarína Mikulášová, Plátennícka 2, 821 09 Bratislava

Na vedomie:

1. OR Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková ul. 1607/10, 924 01 Galanta
2. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
3. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
4. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta
5. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, P.O.BOX 128, 917 01 Trnava
6. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolnéhoVáhu, o.z., Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
8. RNDr. Peter Vyskočil, Štúrova 5, 900 33 Mariánka
9. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
10. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava